

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АД71.В.01613/19

Серия **RU** № **0185687**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «НПО ЭКСПЕРТ». Место нахождения: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 1, офис 808, адрес места осуществления деятельности: 117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 1. Телефон: +74991308699. Адрес электронной почты: info@pro-exp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД71, выдан 21.04.2017 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКЗ КАБЕЛЬ-ЦЕНТР"

Место нахождения: 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, территория Промышленная зона, здание 6А, офис 5  
Адрес места осуществления деятельности: 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, территория Промышленная зона, здание 6А.

Основной государственный регистрационный номер 1165476187580.

Телефон: +73832858098, Адрес электронной почты: info@nkz-nsk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКЗ КАБЕЛЬ-ЦЕНТР"

Место нахождения: 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, территория Промышленная зона, здание 6А, офис 5

Адрес места осуществления деятельности: 630511, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, территория Промышленная зона, здание 6А.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией с номинальным переменным напряжением до 660 В и частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, с медными жилами числом от 4 до 61, сечением от 0,75 до 6 мм<sup>2</sup>, марки КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LSLTx, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГЭнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-ХЛ.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-004-05459832-2019 "Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией.

Технические условия"

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 190722-005-05/ИР от 16.08.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB90, акта анализа состояния производства от 23.08.2019 года № 190704-003, паспорта

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 26411-85 "Кабели контрольные. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 26.08.2019 **ПО** 25.08.2024  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Ащеулов Алексей Алексеевич  
(Ф.И.О.)

Кузин Денис Юрьевич  
(Ф.И.О.)